

# 鞍山智慧供热平台-玉明换热站运行监测诊断报告

报告编号: 2023-11-30-102567

开始时间: 2023-11-30 00:00

监测完成时间: 2023-11-30 23:59

换热站总数: 652

设备总数: 123652

## 换热站总体情况

### 换热站统计



### 数据准确性校验统计



## 换热站健康预警

序号	换热站	异常值	预警信息
01	恒大绿洲一期	二级网回水温度28.5°	二级网回水温度28.5°今日气温-15°
02	沙河一二期	失水量320m³	失水量异常
03	万科城一期	5小时内电单耗数值为600wk/h	用电量较高

## 设备连接故障情况

序号	换热站	设备编号	设备类型	设备故障说明
01	玉明换热站	sn959565874	工业交换机	设备离线
02	沙河一二期	sn959565874	工业交换机	设备离线
03	万科城一期	sn959565874	工业交换机	设备离线

## 设备使用情况


### 设备总量



### 在线设备总量



### 有数据设备总量



### 离线设备总量



### 在用设备数



### 在用设备率




### 设备报警情况



### 报警数量



### 报警趋势



### 报警top10

